

Tierrfino Leistungsverzeichnis

Verunreinigungen entfernen

Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie Anstrichreste, Mörtelreste, Mörtelgrate, Öl, Ausblühungen, Staub, Schmutz etc. trocken entfernen

Menge: m² EP:GP:

Abklebearbeiten

Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall, Glas etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.

Menge: m² EP:GP:

Untergrundverfestigung

Aufbringen einer Vorgrundierung, auf stark saugenden Untergründen. vor dem Auftragen von Lehmputzen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino fix

Menge: m² EP:GP:

Ausgleichsputz an Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmausgleichputzes, Qualität S II nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Flachsfasern

Menge: m² EP:GP:

Schadhaften Putz an Wand und Decke ausbessern

Nicht tragfähige, hohlstehende Putzflächen abschlagen. Fugen auskratzen, trocken reinigen und Schutt entfernen. Fehlstellen mit Unterputz Qualität S II nach DIN 18947. Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Flachsfasern
Mittlere Putzdicke: mm

Menge: m² EP:GP:

Leitungsschlitze verfüllen

Leitungsschlitze / Montageschlitze etc., mit Lehmunterputz Qualität S II nach DIN 18947, Der Putz ist für eine Nachfolgende Beschichtung entsprechend aufzurauen, nach Vorschrift des Herstellers.

Schlitzbreite: cm
Schlitztiefe: cm,

Produkt: Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Flachsfasern

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino Leistungsverzeichnis

Schutt entsorgen

Anfallenden Schutt fachgerecht, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Menge:m³ EP: GP:

Grundierung auf Gipsplatten – contact oder contact fein

Entstaubte Gipsplatten mit Haftgrundierung unverdünnt, volldeckend vorstreichen. Geschliffene Spachtelfugen sind vorher mit einem Tiefengrund vorzubehandeln. Jeweilige Trocknungszeit mind. 12 Std.

Erzeugnis: Tierrfino contact oder contact fein

Menge:m² EP: GP:

Aufbringen eines Lehmunterputzes als Zweilagengputz an Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmunterputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Unterputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Der Putz ist für eine Nachfolgende Beschichtung entsprechend aufzurauen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Flachsfasern

Menge: m² EP:GP:

Aufbringen eines Lehmunterputzes als Einlagenputz an Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 25 mm nicht überschreiten. Standzeit des Lehmputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Die Oberfläche des Putzes ist für die nachfolgende Beschichtung entsprechend herzustellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Flachsfasern

Menge: m² EP:GP:

Aufbringen eines Lehmausgleichputzes an Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmausgleichputzes, Qualität nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:

Aufbringen eines Lehmunterputzes als Zweilagengputz an Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmunterputzes, Qualität S II nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung,

Tierrfino Leistungsverzeichnis



nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:

**Aufbringen eines
Lehmunterputzes als
Zweilagengputz an Wand
und Decke**

Aufbringen eines Lehmunterputzes, Qualität S II nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 25 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:

**Aufbringen eines
Lehmunterputzes als
Zweilagengputz an Wand
und Decke**

Aufbringen eines Lehmausgleichputzes, Qualität S II nach DIN 18947, bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 15 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmoberputz

Menge: m² EP:GP:

**Aufbringen eines
Lehmunterputzes als
Zweilagengputz an Wand
und Decke**

Aufbringen eines Lehmunterputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, bei Putzdicken von mehr als 15 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Unterputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Der Putz ist für eine nachfolgende Beschichtung entsprechend aufzurauen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmoberputz

Menge: m² EP:GP:

**Aufbringen eines
Lehmunterputzes als
Zweilagengputz an Wand
und Decke**

Aufbringen eines Lehmputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 15 mm nicht überschreiten. Standzeit des Lehmputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Die Oberfläche des Putzes ist für die nachfolgende Beschichtung entsprechend herzustellen,


Tierrfino Leistungsverzeichnis



nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmoberputz

Menge: m² EP:GP:




Aufbringen eines
Lehmunterputzes als
Zweilagengputz an Wand
und Decke

Aufbringen eines Lehmputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 15 mm nicht überschreiten. Standzeit des Lehmputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Die Oberfläche des Putzes ist für die nachfolgende Beschichtung entsprechend herzustellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASE Lehmoberputz mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:




Tierrfino BASE Rot
Lehmoberputz mit
Strohfasern
als Einlagenputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Lehmputzes, Qualität S II nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 15 mm nicht überschreiten. Standzeit des Lehmputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Die Oberfläche des Putzes ist für die nachfolgende Beschichtung entsprechend herzustellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino BASAE Rot mit Strohfasern

Menge: m² EP:GP:




Tierrfino KALK
Grundputz Ausgleichsputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Kalkausgleichputzes bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Putzdicken von mehr als 15 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichspuzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino KALK Grundputz

Menge: m² EP:GP:



Tierrfino KALK
Grundputz
Unterputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Kalkunterputzes auf vorbereitetem Untergrund, bei Putzdicken von mehr als 15 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Ausgleichspuzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino KALK Grundputz

Menge: m² EP:GP:



Tierrfino KALK

Aufbringen eines Kalkputzes auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf



Dornierweg 4-6
48155 Münster

Tel.: 0251 60 99 0
Fax: 0251 60 99 30
email: info@tierrfino.de
Web: www.tierrfino.de

Tierrfino Leistungsverzeichnis

Grundputz
Einlagenputz
Wand und Decke

15 mm nicht überschreiten. Standzeit des Kalkputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Kalk Grundputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino KALK
Feinputz
Zweilagenputz
Wand und Decke

Aufbringen eines Kalkputzes auf vorbereitetem Untergrund, die Putzdicken darf 5 mm nicht überschreiten. Standzeit des Kalkputzes 1,5 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino Kalk Feinputz

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino FINISH
Lehmedelputz

Aufbringen eines Lehmedelputzes, Qualität S I nach DIN 18947, auf vorbereitetem Untergrund.
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino FINISH

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino DURO
Lehmfeinputz

Aufbringen eines Lehmfeinputzes auf vorbereitetem Untergrund,
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino DURO

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino T-PAINT
Lehmstreichputz

Aufbringen eines Lehmstreichputzes auf vorbereitetem Untergrund,
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino T-PAINT

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino LISTRO
Lehmglanzputz

Aufbringen eines Lehmglanzputzes auf vorbereitetem Untergrund,
Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino LISTRO

Menge: m² EP:GP:

Tierrfino ipaint

Aufbringen einer Lehmfarbe auf vorbereitetem Untergrund,

Tierrfino Leistungsverzeichnis

Lehmfarbe I-PAINT

Farbe nach Wahl der Ausschreibenden Stelle.
Die Oberflächenstruktur nach Muster herstellen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino I-PAINT

Menge: m² EP:GP:

Zulage Mischfarben Grundfarben

Zulage für das Herstellen von Mischfarbe, für Ausführung mit Mischfarben aus den acht Grundfarben, nach Vorschrift des Herstellers.

Menge: m² EP:GP:

Zulage Mischfarben Pigment

Zulage für das Herstellen von Mischfarbe, für Ausführung mit Mischfarben aus Pigmenten, nach Vorschrift des Herstellers

Produkt: Tierrfino pigment

Menge: m² EP:GP:

Zulage Beimischungen

Zulage für die Beimischungen von Zuschlagsstoffen, nach Vorschrift des Herstellers.

Menge: m² EP:GP:

Zulage weiter Putzlagen

Zulage je weitere Lage, für Ausführung einer weiteren Putzlage
Nach Vorschrift des Herstellers

Menge: m² EP:GP:

Zulage Tierrfino fix Verfestigung/Beimengen

Zulage für die Verfestigung der Lehmoberflächen durch Beimengen von fix beim an mischen von Tierrfino Produkten, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino fix

Menge: m² EP:GP:

Zulage Tierrfino wax Verfestigung

Zulage für die Verfestigung der Lehmoberflächen durch Ausstreichen von fix auf vorhandenen Lehmoberflächen, nach Vorschrift des Herstellers.

Produkt: Tierrfino fix

Menge: m² EP:GP:

Zulage Tierrfino wax Verfestigung

Zulage für die Verfestigung der Lehmoberflächen durch Ausspachteln von Wachs auf vorhandenen Lehmoberflächen, nach Vorschrift des Herstellers.



Dornierweg 4-6
48155 Münster

Tel.: 0251 60 99 0
Fax: 0251 60 99 30
email: info@tierrfino.de
Web: www.tierrfino.de

Tierrfino Leistungsverzeichnis



Produkt: Tierrfino wax acryl

Menge: m² EP:GP:

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.